



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 07 października 2026 r.

KOMUNIKAT z dnia 07 października 2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w sprawie braku przydatności wody do spożycia dla miejscowości Jasiona oraz miejscowości Zakrzów ul. Mickiewicza od nr 16 do nr 35

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań wody nr 672.1/W/N/OKK/26 z dnia 07 października 2026 r. dotyczącego próbki wody pobranej w ramach urzędowego monitoringu jakości wody, **stwierdził brak przydatności wody do spożycia.**

Przekroczenie stwierdzono w punkcie Firma BAIER, ul. Słoneczna 12, Jasiona – bakterie grupy coli w ilości 17 jtk/100 ml. Dopuszczalna wartość parametryczna 0 jtk/100 ml

W związku z powyższym, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie nadaje się do spożywania ani przygotowania posiłków,
- woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych ani do prania,
- woda z kranu nie nadaje się do utrzymania higieny osobistej,
- woda z kranu może być używana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, mycia podłóg.

Szczególna ostrożność powinny zachować: niemowlęta i małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.



Administrator wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej w wymaganiami i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia;

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, co może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Dorota Barełkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

/ dokument podpisany elektronicznie /



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30 | 47-303 Krapkowice
+48 77 44 66 740
adres e-mail sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69999-50152-TIAIJ-28